



## **KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ARENA ŻAGAŃ**

Arena Żagań Spółka z o.o., jako podmiot zarządzający krytą pływalnią przy ul. Kochanowskiego 6 w Żaganiu, informuje, że woda w nieckach basenowych:

- Basen sportowy
- Basen rekreacyjny
- Brodzik

spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

Aktualne wyniki badań, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, dostępne są na stronie internetowej: [www.arena.zagan.pl](http://www.arena.zagan.pl).

Spółka, informuje, że w dniu 26.05.2026 r. usunięto stwierdzone wcześniej przekroczenia parametrów chloroformu oraz trihalometanów (THM) w wannie jacuzzi nr 2. Aktualne wyniki potwierdzają, że wartości tych parametrów powróciły do poziomów zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Jednocześnie w próbkach pobranych w dniu 21.05.2026 r. stwierdzono przekroczenia zawartości chloru wolnego i chloru związanego w obiegu wanny jacuzzi nr 2. W związku z tym podjęto niezwłoczne działania naprawcze. Czynności wykonane w dniu 26.05.2026 r. obejmowały:

- Spust wody z niecki — całkowite opróżnienie wanny jacuzzi nr 2.
- Płukanie filtrów — przeprowadzenie pełnego procesu płukania układu filtracyjnego.
- Mycie i dezynfekcja rynien przelewowych — dokładne oczyszczenie i dezynfekcja elementów przelewowych.
- Wymiana zaworu regulującego — wymieniono zawór regulujący układu pomiarowego komputera chemii.

Na dzień 11.06.2026 r. zaplanowano ponowne pobranie próbek wody z niecki wanny jacuzzi nr 2.

Arena Żagań Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkie działania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami, pod stałym nadzorem służb sanitarnych, a bezpieczeństwo użytkowników obiektu pozostaje naszym priorytetem.

**PREZES ZARZĄDU**  
*Lukasz Kudła*