

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a  
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/)  
e-mail: [pssezagan@wsse.gorzow.pl](mailto:pssezagan@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 924-16-37-703

WPLYNEŁO dn. 25 03 19  
L: dz. 562  
podpis

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS - HK.9027. 54 .2019

Żagań, dnia 20 marca 2019 roku

*I. Kilińska*

**Pałac Książęcy Sp. z o.o.  
ul. Szprotawska 4  
68-100 Żagań**

OCENA JAKOŚCI WODY DO CELÓW KĄPIELOWYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz.U z 2019r.,poz.59), oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r.,poz.2016) w oparciu o sprawozdania z badań:

Nr:3956/02/2019/M/1 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/1 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/2 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/2 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/3 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/3 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/4 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/4 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/5 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/5 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/6 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/6 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/7 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/7 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/8 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/8 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/9 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/9 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/10 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/10 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/F/11 z dnia 13.03.2019r próbek wody pobranych do badania w dniu 07.03.2019r w ramach kontroli wewnętrznej z Basenu Krytego „ ARENA „ w Żaganiu przy ul. Kochanowskiego 6 przez Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.o. Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a.

stwierdza, że woda przydatna jest do kąpieli.

Strona 1 z 2

## UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbek wody pobranych do badania w dniu 07.03.2019r w ramach kontroli wewnętrznej z Basenu Krytego „ARENA”, w Żaganiu przy ul. Kochanowskiego 6 przez Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.o. Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a. Sprawozdania z badań:

Nr:3956/02/2019/M/1 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/1 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/2 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/2 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/3 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/3 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/4 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/4 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/5 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/5 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/6 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/6 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/7 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/7 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/8 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/8 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/9 z dnia 12.03.2019r, Nr:3956/02/2019/F/9 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/M/10 z dnia 12.03.2019r Nr:3956/02/2019/F/10 z dnia 13.03.2019r,  
Nr:3956/02/2019/F/11 z dnia 13.03.2019r **wykazała**, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).

***W badanych próbkach wody nie stwierdzono bakterii chorobotwórczych.***

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Żaganiu  
Jacek Słepień

### Otrzymują:

1. Adresat
2. A-a HK w/m